

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

ST-14-04-17-01

Produkt: Fotoboden „VINYL mit Oberflächenbedruckung“
Dicke: 2 mm

Auftraggeber: Bucker GmbH
Konkordiastraße 15
40219 Düsseldorf

Grundlagen: Prüfung der Lichteinheit
gemäß DIN EN ISO 10581 / DIN EN ISO 105-B02, Verfahren 3

Prüfbericht: 2714127


Prüfergebnis:

Farbänderung in Graumaßstabsstufen bei Typverfärbung des Blaumaßstabes		Zugeordnete Lichtbeständigkeit in Blaumaßstabsstufen
Grad 4	Grad 6	
5	4,5	> 6

Dresden, 17.04.2014



Leiter des Prüflaboratoriums

verantwortlicher Bearbeiter